

Gmina Reńska Wieś  
ul. Pawłowska 1  
47-208 Reńska Wieś

RB.271.6.2022

Reńska Wieś, 12.09.2022 r.

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:  
„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Większycach+”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

• Dot. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ul. Pogodna

Zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą zmiany lokalizacji studni i przyłączy kanalizacji sanitarnej na działce 604/7 przy ul. Pogodnej, ilość studni betonowych fi 1000 wynosi 7 szt., wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 16 szt. Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm wg projektu to 62 m, natomiast wg przedmiaru robót to 24 m. Brak również w przedmiarze 10 szt. Studzienek fi 315, którymi należy zakończyć przyłącza kanalizacyjne.

Zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą sieci wodociągowej, długość sieci fi 90 PE wynosi 246,50 m, natomiast zgodnie z przedmiarem robót 201,80 m.

W związku z powyższymi rozbieżnościami, prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie odcinki pokazane na profilach udostępnionych na stronie Zamawiającego przewidziane są do realizacji czy też któreś z nich są już zrealizowane albo będą realizowane w innym terminie? Prosimy o zaznaczenie i pokazanie na planie/rzucie lub opisanie odcinków „od – do” w sposób jednoznacznie określający przewidziany do realizacji zakres robót zarówno dla sieci kanalizacji sanitarnej jak i sieci wodociągowej.

**Odpowiedź**

Należy wycenić:

- 7 szt. Studni betonowych fi 1000,
- 10 szt. Studni PVC fi 325,
- 55 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej fi 160,
- 201,80 mb sieci wodociągowej fi 90 PE.

Kanalizację sanitarną realizujemy od S7 do S13 oraz wszystkie przyłącza stanowiące odgałęzienie zakończone studniami fi 325 lub zaślepką (Sp1, Sp2, 2k5, Sp3, Sp4, 2k6, Sp5, Sp8, Sp6, Sp9, Sp7, Sp10).

• Dot. sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Miodowa

Zgodnie z dokumentacją projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 3 szt. należy zakończyć zaślepkami PVC160, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy zabudować studzienki kanalizacyjne fi 425 w ilości 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Publikujemy – mapa powykonawcza wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – USz.

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Tomasz  
Hubert  
Kandziora

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tomasz Hubert  
Kandziora  
Data: 2022.09.12  
13:11:08 +02'00'