

WSZYSCY WYKONAWCY
zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania cenowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś” w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

W związku z zapytaniem Wykonawcy z 27-07-2026r. tj.:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści jako technologię równoważną technologii złożeń zraszanych ciśnieniowo w monolitycznym zbiorniku z GRP, z wydzielonym osadnikiem wstępnym i wtórny oraz dmuchawa która zrasza złożę jednocześnie je oczyszcza? Dopuszczenie takiego rozwiązania będzie niosło korzyść dla użytkowników z uwagi na brak konieczności czyszczenia oraz wymiany złoża pasywnego. Technologia bez prądowe są tylko pozornie bez obsługowe, wymagają odmulania złoża a przede wszystkim każdorazowo stosowanie przepompowni ścieków oczyszczonego, oznacza to że w każdym przypadku i tak będzie zużycie prądu. W związku z tym prosimy o informację czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które uniknie konieczność stosowania przepompowni oraz czyszczenia złoża, jednocześnie będzie oparte o technologię o prostej konstrukcji bez automatyki. Dodatkowo proponujemy zastosowanie technologii złożeń obrotowych, która jest coraz częściej wybierana przez gminy. Rozwiązanie to zapewnia bardzo wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, stabilną pracę instalacji oraz większą odporność na zmienne ilości i skład dopływających ścieków. Choć technologia złożeń obrotowych wiąże się z wyższym kosztem inwestycyjnym jest chętnie wykorzystywana przez samorządy ze względu na jej trwałość, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji w długim okresie (ważna informacja dla gmin, które odpowiadają za inwestycję w okresie trwałości projektu dotacji) Zmiana ta wymagałaby decyzji samorządu co do przyjętej technologii, gdyż pod względem cenowym nie można jej porównywać z najtańszymi rozwiązaniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dla oczyszczalni przydomowych w/w technologii.

Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kandziora