

**Gmina Reńska Wieś  
ul. Pawłowicka 1  
47-208 Reńska Wieś**

**RB.271.5.2013**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś”**

**W związku z zapytaniem:**

1. Czy zamawiający posiada bardziej szczegółową dokumentację techniczną zawierającą opis techniczny.
2. Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczących ogrodzenia panelowego:
  - podana wysokość paneli i słupków nie zgadza się z wymiarami paneli i słupków produkowanych przez podanego w przedmiarze producenta
  - czy brama o wymiarach 6,00x2,00m jest bramą przesuwaną czy bramą dwuskrzydłową?
  - czy ogrodzenie i balustrady mają być ocynkowane i malowane proszkowo czy tylko ocynkowane?
3. Czy istnieje możliwość udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji lub zdjęć, dotyczących demontażu żelbetowych stojaków i demontażu istniejącego ogrodzenia?
4. Jaką ilość zbrojenia konstrukcji betonowych należy przyjąć w poz. 10 przedmiaru zał. do SIWZ? Wg naszych wyliczeń, na podstawie załączonej dokumentacji należy przyjąć następujące obliczenia:  
 $(59,0*112+63,60*20+46,70*20+127,90*4+177,62*4+31,88+33,12+39,0+40,22)/1000=10,1803$  tony.

**informujemy:**

**Ad. 1** Brak innej dokumentacji.

**Ad. 2** Panele ocynkowane ogniwo, malowane proszkowo na kolor zielony z prętów fi 5mm o oczkach 200x50 mm, wysokość 203 cm z cokołem betonowym systemowym (Elementy składowe to deska betonowa i łącznik). Brama dwuskrzydłowa rozwierana. Balustrady ocynkowane ogniwo malowane proszkowo kolor szary.

**Ad. 3** Zdjęcia



**Ad. 4** W poz. 10 przedmiaru należy przyjąć 10,18 tony.

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Marian Wojciechowski**

Otrzymują:

1. Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – USz.