

Komorno gm. Reńska Wieś - kanalizacja sanitarna

Sonda nr: 2

W otworze: 4

Nr arch.: Z - 3062

Rzędna 185,30 m npm.

Data wykonania: 2.02.2010r

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wępu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA				
			10	20	30	40	N_{10}	I_D	I_s		
1		nN (Pg, Żg+C)									
		Pr _{zagi}									
		Ps _{zagi} +Fe					8	0,46			
2		Pg					32				
~ 2,50											
3		Gpz+Ż//Ps									
		Pg/Ps//Gp +Fe									
4		Ps					25	0,66			
5		Pg/Ps //Gpz									
Stopień zagęszczenia I_D			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracował: mgr inż. Witold Kozło		
Stan gruntu			luź- ny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr 05.02			