

**RB.271.11.2020**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**„Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Więszycach”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Zaplecze sali imprez okolicznościowych jest pomieszczeniem kuchennym, w którym nie uwzględniono przebudowy instalacji wod-kan. Czy Inwestor przewiduje przebudowę tej instalacji a w konsekwencji zabudowę licznika wody i bojlera do c.w.u. Związku ze zmianą wielkością pomieszczenia zachodzi również potrzeba przebudowy instalacji gniazd elektrycznych oraz oświetlenia. Aby wykonać prawidłowo instalację wod-kan i elektryczną w tymże pomieszczeniu, niezbędny jest schemat adaptacji pomieszczenia z ustawieniem mebli, zlewu, lodówki, pieca elektrycznego itd.
2. W dokumentacji branży budowlanej jest mowa o meblach oraz urządzeniach AGD. Proszę o informacje czy zadanie obejmuje również ich dostawę.
3. W dokumentacji dot branży sanitarnej brakuje bufora, który jest nieodzownym elementem akumulującym energię pompy ciepła. Proszę o sprecyzowanie czy bufor powinien być zainstalowany, a jeżeli tak to jakiej pojemności.
4. W umowie jest zapis, iż w przypadku robót zamiennych ich rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym, sporządzonym na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych. Prosimy o zmianę zapisu w umowie na ceny średnie w zakresie kosztów ogólnych, zysku jak i stawki roboczogodziny oraz materiałów.

**Ad. 1. Nie przewiduje się w ramach niniejszego zamówienia przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym na zapleczu sali imprez.**

**Ad. 2. Zamówienie nie obejmuje dostawy mebli i urządzeń AGD.**

**Ad. 3. Do pompy ciepła należy zabudować zbiornik buforowy o objętości 300 l dla każdej pompy oddzielnie. Zbiornik buforowy do pompy ciepła - średnica 0,60 m wysoki na 1,25 m. Lokalizacja wg załączonego rysunku.**

**Ad. 4. Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu w umowie na ceny średnie.**

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS