

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Więszycach”

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W projekcie jest mowa o meblach. Czy zadanie obejmuje również dostawę mebli?
2. W zakresie zamówienia jest wykonanie placu zabaw. Brak przedmiarów dla tego zakresu.
3. Z zestawienia stolarki nie wynika jak mają być otwierane okna. Proszę o uzupełnienie.
4. Czy wrysowane linie na oknach, to szprosły? Czy też tak mają być podzielone okna/skrzydła?
5. Proszę o udostępnienie dokumentacji na oddymianie obiektu, Materiały przetargowe nie zawierają opisu co do systemu oddymiania z uwzględnieniem wymaganych parametrów i schematu układu.

Ad. 1. NIE

Ad. 2. Wykonanie placu zabaw tj.

- dostawa i montaż urządzeń
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej – 290 m²,
- wykonanie ogrodzenia panelowego oddzielającego plac zabaw od drogi o długości ok. 15 mb,
- przesunięcie istniejącego ogrodzenia panelowego o długości ok. 20 mb,
- wykonanie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego jako przedłużenie już istniejącego ok. 14 mb. wchodzi w zakres zamówienia.

Urządzenia które należy dostarczyć i zamontować oraz prace które należy wykonać w ramach placu zabaw wyszczególnione są i opisane w projekcie budowy placu zabaw. Do wyceny należy posłużyć się tym dokumentem.

Podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną np. płyty Proflex SBR gr. 50mm należy wycenić jako:

1. Podbudowa z kruszywa łamanego,

- pierwsza warstwa z zagęszczonego kruszywa o grubości 15 cm frakcji min 30mm-60mm,
- druga warstwa kruszywa grubości 5cm frakcji max. 0-16 mm

lub

2. Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić kruszywem

lub

3. Podbudowa z płyty betonowej gr. min 10cm.

Do wyceny należy również przyjąć dostawę i montaż obrzeży gumowych.

Ad. 3 i 4. W załączeniu uzupełnione zestawienie stolarki okiennej. Wycenić należy okna pionowe o współczynniku 0,9 W/m²K, zaś okna połaciowe o współczynniku 1,1 W/m²K.

Ad. 5. Wycenić należy okna oddymiające połaciowe 78x140 cm o pow. czynnej 0,53m² wraz z elektroniką systemu oddymiania i z kołnierzem uszczelniającym - 2,00 szt.

Elektronika na potrzeby systemu oddymiania zawierająca:

- centralę oddymiania wraz z akumulatorami 1 szt.
- przycisk oddymiania 2 szt.
- przycisk przewietrzania 1 szt.
- czujka dymu 2 szt.
- napęd drzwiowy DDS 1 szt.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – MS

Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kandziora
Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandziora