



- ściany istniejące
- ściany i elementy do wyburzenia
- projektowana ściana o odporności ogniowej EI15
- projektowana ściana o odporności ogniowej EI60

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie poprzez zastosowanie wentylatorów osiowych DECOR

w górnych ramach okiennych zamontować nawiewniki o wydajności 45 m³/h - po dwa na każde okno

wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi bez nasświetla z przeszkleniem w skrzydle drzwi

dim Zakład Usług Inwestycyjnych DIM sp. z o.o. K-Koźle, ul. Limanowskiego 1 tel. 4824800		
Branża	Instalacyjna	
Inwestor	Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś	
Temat	Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole	
Obiekt	Budynek użyteczności publicznej Wiekuszyce, ul. Kozielska 5 47-208 Reńska Wieś, dz. nr 255/9, 255/3	
Temat rys.	Rzut parteru- wentylacja	20 września 2019
Autor	Mateusz Mleko upr. nr SWK/0126/PBS/15	Skala 1:50
Opracował	Piotr Przygoda upr. nr 252/Op/92	Rys. nr S10