



WLZ YKY 5x25
zasilanie z TG

Układ sieci zasilającej : TN-S
Ochrona przed porażeniem :
wyłącznik różnicowo-prądowy

Pz=38,2kW
Ps=30,2kW
Ig=50A
TN-S

dim	Zakład Usług Inwestycyjnych 'DIM' Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle ul. Limanowskiego 1 tel. 0774824800, 0609186731, www.zuidim.prv.pl
Investor	Gmina Renska Wieś ul. Powłownicza 1, 47-208 Kędzierzyn-Koźle
Obiekt	Budynnek użyteczności publicznej GOK Renska Wieś - modernizacja ul. Renski Koniec 2, Renska Wieś, dz.nr 1267/6
Temat	ZASILANIE ELEKTRYCZNE 0,4KV SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TP-KU
Projektant	mgr inż. Ewald Mrugała Upr.nr201/91/Dp
Asystent projektanta	mgr inż. Krzysztof Jahn
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Gieso Upr.nr195/91/Dp
Data	4 grudnia 2015
	NR RYS. EG