

WSZYSCY WYKONAWCY
zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „*Modernizacja przyszkolnej sali gimnastycznej w Reńskiej Wsi*”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320) – dalej jako ustawa Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.04.2026r w następującym zakresie:

Pytanie 1

Na rzucie piętra opisano „w ramach okiennych zamontować higronawiewniki o wydajności 45 m³/h - po dwa na każde okno”. Prosimy o wskazanie ilości okien w których należy wykonać powyższe prace. Czy obejmują one całą stolarkę na obiekcie?

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 2

W obiekcie należy wykonać nowe schody zewnętrzne wraz z montażem nowej platformy pionowej dla niepełnosprawnych. Prosimy o podanie parametrów dla windy. Czy napęd powinien być elektryczny lub hydrauliczny. Brak w przedmiarze prac konstrukcyjnych dla wykonania schodów (zewnętrznych oraz wewnętrznych) i podnośnika dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 3

Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne należy wyposażyć w balustrady oraz pochwyt. Prosimy o podanie rodzaju materiału dla wykonania powyższego. Stal nierdzewna/stal malowana proszkowo – w jakim kolorze.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 4

Czy w budynku dydaktycznym należy wymienić wszystkie wykładziny na piętrze i poddaszu? Jeżeli tak, prosimy o podanie rodzaju oraz grubości wykładzin.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 5

Prosimy o informację czy zabezpieczenie wyposażenia obiektu (wyniesienie, przechowanie np. w kontenerze oraz ponowne wniesienie) znajduje się po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Na rzucie I piętra oznaczono „pas ocieplony wełną mineralną i pokryty PapąNRO Firesmart”. Czy powyższe prace należy wykonać w ramach zadania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

W budynku zaprojektowano wymianę stolarki zewnętrznej „Wymiana drzwi zewnętrznych przy wejściu głównym i drzwi z wiatrołapu na dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem szerszym (o szer. 90 cm)...”. Z rzutu piwnicy wynika, że należy wymienić drzwi wejściowe zewnętrzne. Z jakiego materiału należy wykonać stolarkę pcv/aluminium/stalowe? Czy drzwi powinny być przeszklone lub pełne? Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki zewnętrznej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Z rzutu piwnic/parteru i poddasza wynika, że należy zamontować także nową stolarkę wewnętrzną ze względu na poszerzenia oraz wyburzenia otworów. Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki do wymiany. Z jakiego materiału powinny zostać wykonane. Z ościeżnicą regulowaną/stałą?

Odpowiedź: Zestawienie stolarki został opublikowany przy pytaniu 1 w dniu 22-04-2026r.

Pytanie 9

W sali zabaw na parterze wbudowano ściankę EI15. Prosimy o informację z jakiego materiału powinna zostać wykonana?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Czy wyposażenie łazienek w lustra, kosze, dozowniki na mydło, papier toaletowy, ręczniki, szczotki do wc etc. znajduje się po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację z jakich materiałów wykonać wyposażenie oraz jaką ilość przyjąć do poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź: Wyposażenie po stronie szkoły.

Pytanie 11

Na rzucie poddasza oznaczono pomieszczenie socjalne. Prosimy o udzielenie informacji czy wyposażenie znajduje się po stronie Wykonawcy robót.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 12

Konstrukcję więźby dachowej należy pomalować środkiem ogniochronnym do uzyskania cechy NRO w zakresie palności. Prosimy o przekazanie rzutu więźby lub podanie przekrojów głównych belek w celu wykonania wyceny robót.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 13

Czy okna dachowe należy również wyposażać w nawiewniki?

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 14

Prosimy o informację czy należy wykonać malowanie ścian oraz sufitów w całym obiekcie.

Odpowiedź: Tylko sala, hol i część socjalna (zaplecze).

Pytanie 15

W opisie robót wyszczególniono wykonanie nowych schodów zewnętrznych. Prosimy o podanie informacji czy w miejscu wbudowania znajdują się istniejące schody które należy rozebrać.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 16

Na planie zagospodarowania wejście do platformy dla niepełnosprawnych znajduje się za schodami zewnętrznymi. Prosimy o informację czy wykonanie dojścia do platformy znajduje się po stronie Wykonawcy robót. Jeżeli tak to z jakiego materiału należy go wykonać.

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 17

Przy wejściu głównym do pomieszczenia nr 1 wiatrołapu na parterze obok nowo wybudowanych schodów zewnętrznych wymurowano murek o szerokości 12cm. Prosimy o informację w jaki sposób wykończyć powierzchnię poziomą murku (parapet granitowy, obróbka blacharska).

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 18

Czy ww. murek należy wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie na całej wysokości?

Odpowiedź: Zakres zrealizowany

Pytanie 19

W przedmiarze w dziale remont sali gimnastycznej zastosowano pozycję „Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem” na wysokość 2,6m. Prosimy o informację czy ściany sali gimnastycznej zabezpieczyć przez wykonanie lamperii na podaną wysokość.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20

W przedmiarze wliczono malowanie sufitów w sali gimnastycznej. Prosimy o informację czy sufit w sali jest wykonany z blachy.

Odpowiedź: Nie. Sufit w sali gimnastycznej jest wykonany z płyty betonowej. Malowanie wiaźarów zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie 21

Na rzucie parteru w sali gimnastycznej wrysowano pod oknami kratki z nadmuchem/grzejniki. Prosimy o informację co oznacza wrysowany element.

Odpowiedź: Istniejące grzejniki.

Pytanie 22

Wnosimy o udzielenie odpowiedzi i o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kandziora**