

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**zainteresowani udziałem w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „*Modernizacja przyszkolnej sali gimnastycznej w Reńskiej Wsi*”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320) – dalej jako ustawa Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.04.2026r w następującym zakresie:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy parapety wewnętrzne w pomieszczeniach nr 2,11,12,14,16,17,18 należy wymienić?

**Odpowiedź: Należy wymienić parapety wewnętrzne w pomieszczeniach nr 2,3,11,16,17,18, natomiast pozycje nr 12 i 14 parapety mają być wykonane z płytek.**

**Pytanie 2**

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 22.04.2026r. prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko prace objęte dołączonym przedmiarem do przetargu (zakres sali gimnastycznej z zapleczem).

**Odpowiedź: Potwierdzamy.**

**Pytanie 3**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21, że w sali gimnastycznej znajdują się grzejniki, prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy znajduje się zabezpieczenie grzejników osłonami.

**Odpowiedź: Istniejące osłonki do demontażu. Nowe siatki będą osłaniały okna i grzejniki (poz. 30 w przedmiarze robót).**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wójt Gminy Reńska Wieś**  
**mgr Tomasz Hubert Kandziora**